

Elektriska Installatörsorganisationen, EIO	ELSÄKERHET	Svenska Elektrikerförbundet, SEF
---	-------------------	-------------------------------------

1 ELSÄKERHETSLEDARE

Instruktioner, se sida 2.

Utseende av elsäkerhetsledare
vid arbete där fler än en montör deltar



Arbetet ska utföras enligt

- ESA
 Svensk Standard

Företag
Arbetsgivaransvarig

2 Utseende av elsäkerhetsledare avser det nedan specificerade projektet

Arbetsorder	Projekt
-------------	---------

3 Utseende av elsäkerhetsledare avser service och mindre arbeten

Arbetets art	
Utseendet till elsäkerhetsledare avser perioden fr.o.m. år, månad, dag	t.o.m. år, månad, dag OBS! Perioden får inte överstiga 12 månader

4 Arbetsbeskrivning

Som elsäkerhetsledare ingår för detta/dessa arbeten att (beskrivning av arbetet), se bilaga nr

*Om arbetet ska utföras utan spänning ska elsäkerhetsledaren **alltid** se till att följande åtgärder vidtas, i nämnd ordning: Frånskilj berörd anläggningsdel, skydda mot tillkoppling, kontrollera att driftspänningen är fränkopplad (anläggningsdelen är spänningslös) och vid behov skydda mot arbeten nära spänning.*

5 Anvisningar

Tillämpliga föreskrifter, särskilda anvisningar samt instruktioner om innebörden av dessa, se bilaga nr

6 Deltagande montörer

Förteckning över deltagande montörer, se bilaga nr. Elsäkerhetsledaren erhåller de resurser och beslutsbefogenheter hon/han anser sig behöva för uppdraget.

7 Ersättning

Överenskommelse om kompensation är träffad, se bilaga nr

8 Bekräftelse av mottagandet av uppdraget

- Jag åtar mig uppdraget som elsäkerhetsledare vid arbete, där fler än en montör deltar, enligt ovan.
 Jag åtar mig uppdraget att vara reserv som elsäkerhetsledare och som ordinarie vid det/de tillfällen då jag får detta uppdrag. Uppdraget avser arbete, där fler än en montör deltar, enligt ovan.

Ort och datum	
Elsäkerhetsledare	Namnförtydligande
Arbetsgivaransvarig	Namnförtydligande

9 Återlämnandet av uppdraget

- Arbetsuppgiften utförd Annan orsak

Ort och datum	
Den ovan utsedda elsäkerhetsledare	Namnförtydligande
Arbetsgivarrepresentant	Namnförtydligande

Upprättas i två exemplar

ELSÄKERHETSLEDARE

För företag som arbetar under installationsavtalets tillämpningsområde gäller mellan SEF och EIO träffad överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. EIO och SEF har därför gemensamt utarbetat blanketten "Elsäkerhetsledare - Utseende av elsäkerhetsledare vid arbete där fler än en montör deltar". Om andra blanketter används ska alla uppgifter från den av parterna gemensamt framtagna blanketten finnas med.

1. Utseende av elsäkerhetsledare för arbeten där fler än en montör deltar ska ske skriftligen. Om arbetsgivaransvarige anser det nödvändigt att utse en reserv för elsäkerhetsledaren ska samma blankett användas. Reserven ska då delta i genomgången av arbetsuppgiften.
2. Ska fyllas i då arbetsuppgiften som elsäkerhetsledare avser ett projekt. Uppgifterna i rutan används enbart för att identifiera projektet.
3. Ska fyllas i då arbetsuppgiften som elsäkerhetsledare avser service och mindre arbeten. Flera typer kan anges. Perioden för utseendet får inte överstiga 12 månader. Arbetsgivaransvarige ska förvissa sig om att elsäkerhetsledaren är fullt förtrogen med arbetet och arbetssätt/arbetsmetoden och har nödvändig kännedom om arbetsplatsen.
4. Se Instruktion till elsäkerhetsledare för arbetslag (art.nr. 051970).
5. Instruktioner och anvisningar ska vara relevanta för den aktuella arbetsuppgiften. Se exempel på anvisningar och instruktioner att använda:
Instruktion till elsäkerhetsledare för egna arbeten (art.nr. 051966).
Instruktion till elsäkerhetsledare för arbetslag (art.nr. 051970).
6. Lista över utsedda deltagande montörer upprättas i samband med utseendet av elsäkerhetsledare. Sedan arbetet påbörjats håller elsäkerhetsledaren listan uppdaterad så länge montörer kommer från det egna företaget. För inlånad personal ansvarar arbetsgivarrepresentanten för att elsäkerhetsledaren informeras om deras kompetens. Med **Resurser** avses verktyg och utrustning för att kunna utföra arbetsuppgiften. Med **Befogenheter** menas att elsäkerhetsledaren leder elsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen.
7. Överenskommelse om kompensation ska vara skriftlig och träffas i samband med utseendet. Kompensationen ska t ex kunna
 - utgå som ett tillägg på månadslönen
 - utbetalas som en engångssumma för det enskilda uppdraget
 - utgå i form av ledighet utan avdrag på månadslönen
 - eller annan anställningsförmån
 Om uppdraget återlämnas/återtas bortfaller aktuell kompensation.

 Överenskommelse om kompensation ska, oavsett form, anknytas till uppdraget, vilket innebär att kompensation för uppdraget som elsäkerhetsledare för viss typ/typer av arbeten ska gälla för en period om högst ett år och vid projekt för den period uppdraget avser. Kompensationen ska motsvara minst 2 % av månadslönen/174 per timme.
8. Kryssrutor för åtagandet som elsäkerhetsledare eller reserv. Genom underskrift bekräftas åtagandet.
9. Återlämnande av uppdraget ska ske efter det att arbetsuppgiften är slutförd. Om elsäkerhetsledaren avser återlämna uppdraget av annan orsak ska samråd med den arbetsgivaransvarige ske före återlämnandet.