


# Arbetsplatsbesök angående elsäkerhet



# Kommentarer och upplägg

## Risicanalys, Riskvärdering, Riskreducering och Handlingsplan.

Exempel på innehåll:

- 1. Riskanalys**  
Gör företaget
- 2. Riskvärdering**  
Gör företaget eller montör efter instruktion ofta på plats. Detta kan leda till att arbetet utförs som planerat då analysen stämmer med förutsättningarna eller att arbetet avbryts för att en allvarlig risk som ej finns i analysen uppstått.
- 3. Riskreducering**  
Görs efter behov av företaget eller montör efter instruktion.
- 4. Handlingsplan**  
Skall finnas. Den skall hantera de risker som finns för det aktuella arbetet. Handlingsplanen skall beskriva riskerna, slå fast hur och när de ska åtgärdas samt vem som ansvarar för åtgärden.

Utseende av elarbetsansvarig ska vara skriftligt enligt SEF kollektivavtal.

Oklarheter för dig som montör vad som gäller kontakta alltid företaget.